2022

Konformitätszertifikat

gemäß **DIN EN 12825** Doppelböden **und** Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825

Gültig bis 31.12.2022

Zertifikatinhaber

Lenzlinger Söhne AG

Für das Doppelbodensystem Typ

Lenzlinger PSFF-38

wird die Tragfähigkeit als sicherheitsrelevantes Merkmal wie folgt klassifiziert:

Elementklasse gemäß DIN EN 12825:	**2**, Bruchlast ≥ **6 kN**	**Sicherheitsfaktor:**	≥ **2,0**
Klassifizierung gemäß Anwendungs-Richtlinie zur DIN EN 12825:	Punktlast gemäß Laststufe / vertikale Verschiebungsklasse **3000 N / C**		

Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier – Kennung – Ds
Typ 4	70 - 270	SFE22DB21-03-01-01-01-#1
Typ 5	195 - 775	SFE22DB21-03-01-02-02-#2

Der Zertifizierungsrat der System Flooring EWIV stellt auf Grundlage des Leitfadens zur Zertifizierung von Systemböden, der Erstprüfung und positiven Überwachungsnachweise dieses Konformitätszertifikat mit einer Gültigkeit von **einem Kalenderjahr** aus.
Das Zertifikat darf nach dem **31.12.2022** nicht mehr für aktuelle Nachweise eingesetzt werden!
Unter www.system-flooring.com ist jeweils die aktuelle Liste zertifizierter Systemböden verfügbar.

Durchführung der Fremdüberwachung: MPA Stuttgart – Otto-Graf-Institut
Postfach 801140
D – 70511 Stuttgart
Überwachungsvertrag: 7 000 135 vom 16.01.2015

SFE
SYSTEM FLOORING EWIV
Gewerbepark Markfeld 1a, D – 83043 Bad Aibling

Bad Aibling / Karlstadt im Dezember 2021

H. Greuer
Geschäftsführer der SFE

W. Hiller
Vorsitzender Zertifizierungsrat

2022 2022